



HK.903.121.2021

Augustów, 5 listopada 2024 r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu Nowinka, gm. Nowinka oraz biorąc pod uwagę nakazy Decyzji Nr 27/D/HK/2024 z 20.08.2024 r. stwierdza, że:

woda z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka w zakresie parametru żelazo, jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 14.05.2024 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Nowince, zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Próbkę wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru żelazo (wynik: 363 µg/l+51, winno być ≤200 µg/l).

W związku z powyższym, wydana została Decyzja Nr 27/D/HK/2024 z 20.08.2024 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka i nakazująca jej poprawę. Zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i dnia 11.10.2024 r. przedstawił wynik badania potwierdzający poprawę jakości wody w zakresie parametru żelazo (próbka pobrana 9.09.2024 r.). Przekroczenia tego parametru nie stwierdzono również po analizie wyniku badania próbki wody pobranej 15.10.2024 r. przez tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, celem weryfikacji wyniku przedstawionego przez zarządcę. Badania w/w próbek wody przeprowadzone zostały przez laboratoria akredytowane.

Sprawozdania z w/w badań ujęto w poniższej tabeli:

Lp.	Numer sprawozdania z badań próbki wody	Data poboru próbki wody
1.	Sprawozdaniu z badań Nr 282362/24/SOK z dnia 31.05.2024 r.	14.05.2024 r.
2.	Sprawozdanie z badań Nr 557429/24/SOK z dnia 17.09.2024 r.	9.09.2024 r.
3.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.923.2024 z badań wody z dnia 22.10.2024	15.10.2024 r.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody z wodociągu Nowinka, gm. Nowinka do spożycia przez ludzi.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.
Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie
Bożena Szurgot
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.923.2024 z badań wody z dnia 22.10.2024 r. (kopia-1 strona)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowinka, Nowinka 14, 16-304 Nowinka
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
3. BŻ, HD w m.